

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
 Главное управление МЧС России по Кировской области
 ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 Вятскополянского района и города Вятские Поляны
 ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

Предписание № 42/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа п. Усть-Люга Вятскополянского района Кировской области,
 директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Усть-Люга Вятскополянского района Кировской области
 Березиной Наталье Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 42 от 23.04.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 22.05.2018 г., с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 25.05.2018 г., с 15 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 28.05.2018 г., с 16 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 31.05.2018 г проведена плановая выездная проверка

инспектором ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – государственным инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Усть-Люга Вятскополянского района Кировской области по адресу Кировская область, Вятскополянский район, п. Усть - Люга, ул. Лесная,2, ул. Комсомольская, 1а

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Усть-Люга Вятскополянского района Кировской области Березина Н.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Кировская область, Вятскополянский район, п. Усть - Люга, ул. Лесная,21а, ул. Комсомольская, 1.				
1.	В здание школы и в помещениях детского сада аварийного эвакуационного освещение на путях эвакуации и в коридорах в нерабочем состоянии и в недостаточном количестве.	СНиП 21-01-97* п.6.22; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13330 п. 7.6.3.	01.08.2018	
2.	Не проведена обработка огнезащитным составом горючих элементов чердачного покрытия (стропила, обрешетки) с проведением проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих элементов чердачного покрытия	СП 2.13130.2012 п.5.4.5. ППР в РФ п. 21	01.08.2018	

	(стропила, обрешетки).			
3.	Планы эвакуации выполнен без применения фотолюминесцентных материалов (без освещения от автономного или аварийного источника питания).	ППР в РФ п. 7, ГОСТ Р 12.4.026-2015, 6.1.4, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.2	01.08.2018	
Кировская область, Вятскополянский район, п. Усть - Люга, ул. Лесная, 21а.				
4.	Заблокирована эвакуационная дверь ведущая с помещения столовой.	ППР в РФ п.366	01.08.2018	
Кировская область, Вятскополянский район, п. Усть - Люга, ул. Комсомольская, 1.				
5.	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала.	ФЗ №123-ФЗ ст.83. СП 5.13130.2009 п.13.14.5.	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вятскополянского района
и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзянов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

“ 31 ” мая 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

“ 31 ” мая 20 18 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Администрация
Вятскополянского района
Кировской области
Муниципальное казённое
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
пос. Усть-Люга
612981, Кировская область, Вятскополянский
район, п. Усть-Люга, ул. Лесная
тел.: (83334) 35-2-95 факс (83334) 35-2-95
E-mail: schkola2006@mail.ru
От 25.08.2018 № 124

Государственному инспектору
Вятскополянского района и города
Вятские Поляны по пожарному
надзору Мухаметзянову Р.Р.

Объяснительная

В ходе плановых мероприятий по контролю были выявлены нарушения
обязательных требований пожарной безопасности (Предписание №42/1/1 от 31.05.2018).

По факту нарушений поясняю следующее:

1. Аварийное освещение на путях эвакуации установлено в достаточном количестве (в соответствии с требованиями).
2. Горючие элементы чердачного покрытия обработаны огнезащитным составом.
3. Планы эвакуации выполнены с применением фотолюминесцентных материалов (5 штук).
4. Дверь, ведущая из столовой закрыта на легкооткрывающийся запор.
5. Прибор аварийной установки пожарной сигнализации установлен в помещении где круглосуточно находится дежурный персонал.

Директор школы



Н.Ю. Березина